



**CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA I LA COMUNITAT D'USUARIS D'AIGÜES DEL DELTA DEL LLOBREGAT PER A COORDINAR ELS TREBALLS D'EXPLOTACIÓ I MANTENIMENT DE LES BASSES DE RECÀRREGA DE SANT VICENÇ DELS HORTS.**

Barcelona, a data de signatura

**REUNITS**

D'una banda, el senyor Samuel Reyes López, director de l'Agència Catalana de l'Aigua, entitat de dret públic adscrita al Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya, que actua en la representació que exerceix en virtut dels articles 11.11.e) del Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la legislació en matèria d'aigües de Catalunya, i 10 del Decret 86/2009, de 2 de juny, d'aprovació dels estatuts de l'Agència Catalana de l'Aigua.

De l'altra, el senyor Jordi Barbarà Sunyé, president de la Comunitat d'Usuaris d'Aigües del Delta del Llobregat (en endavant CUADLL), corporació de dret públic amb personalitat jurídica pròpia adscrita a l'Agència Catalana de l'Aigua, que actua en la representació que exerceix en virtut de l'article 46 dels seus Estatuts, i habilitat per a subscriure aquest conveni per Acord de la Junta General celebrada el 30 d'abril de 2024.

Ambdues parts es reconeixen en la representació en què actuen, la capacitat legal necessària per a la formalització del present Conveni, i

**EXPOSEN**

- I. Que la massa d'aigua subterrània 39 Vall Baixa i Delta del Llobregat definida pel Decret 31/2009, de 24 de febrer, ha estat designada en mal estat general (qualitatiu i quantitatiu) i per tant no assoleix els objectius establerts al Pla Gestió del Districte de Conca Fluvial de Catalunya (2022-2027).
- II. Que la massa d'aigua subterrània 39 Vall Baixa i Delta del Llobregat és dins l'àmbit territorial de la Comunitat d'Usuaris d'Aigües del Delta del Llobregat.
- III. D'acord amb el que estableix l'article 5 dels Estatuts de la CUADLL, aprovats en data 7 d'octubre de 2004 i modificats en data 26 de maig de 2018, un dels seus objectius és resoldre els problemes derivats de la sobreexplotació, la contaminació i la intrusió marina en les aigües subterrànies compreses en el territori de la Comunitat, amb actuacions encaminades a la utilització



Doc. original signat per:  
BARBARA SUNYE JORDI  
03/05/2024,  
Samuel Reyes López  
09/05/2024

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web [csv.gencat.cat](http://csv.gencat.cat) fins al 09/05/2027

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



001KXKZV33V1UYGPAY748RLPUYHZFRVO

Data creació còpia:  
09/05/2024 12:22:52

Pàgina 1 de 9



racional dels recursos, evitar la seva contaminació i a promoure la recàrrega artificial dels aquífers.

- IV. L'Agència Catalana de l'Aigua, com a Administració hidràulica de la Generalitat de Catalunya, té assumides les funcions de planificació hidrològica en les conques compreses íntegrament en el territori de Catalunya, d'acord amb el que preveuen els articles 4 i 8 del Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la legislació en matèria d'aigües de Catalunya.
- V. Així mateix, l'article 3.h) del reglament de la planificació hidrològica, aprovat pel Decret 380/2006, de 10 d'octubre, estableix que un dels objectius de la planificació hidrològica del districte de conca fluvial de Catalunya és assolir un bon estat de les aigües subterrànies, mitjançant la prevenció del deteriorament de la qualitat, així com fer un enfocament combinat del tractament de la contaminació i garantir l'equilibri entre la captació i la recàrrega d'aquestes aigües i la recuperació de les aigües contaminades. I l'article 9.2.e) de l'esmentada norma, estableix com a objecte del programa de mesures, la recuperació, la protecció i la millora de la qualitat i de la quantitat de les aigües subterrànies.
- VI. El Pla de Gestió del Districte de Conca Fluvial de Catalunya, aprovat pel Decret 91/2023, de 16 de maig, i el seu Programa de Mesures per al període 2022-2027, aprovat per Reial Decret 690/2023, de 18 de juliol, estableixen i descriuen les mesures que es preveuen a l'article 13 del reglament de la planificació hidrològica, aprovat pel Decret 380/2006, de 10 d'octubre, i l'article 43 del reglament de la planificació hidrològica, aprovat pel Reial Decret 907/2007, de 6 de juliol, i agrupen les mesures adreçades per a la demanda i gestió dels recursos hídrics.

Entre aquestes mesures, es contemplen aquelles adreçades a l'atenció de les demandes i racionalitat en l'ús de l'aigua, i dins del capítol B1, *Explotació coordinada dels recursos hídrics*, la mesura B1.014 *Manteniment i explotació de les basses de recàrrega de Sant Vicenç dels Horts (Baix Llobregat)*, com a mesura encaminada a augmentar la recàrrega de l'aquífer per a la millora de l'estat de la massa d'aigua subterrània 39 Vall baixa i delta del Llobregat.

- VII. D'acord amb l'article 5.3. dels seus Estatuts, l'ACA ha de promoure les relacions de col·laboració amb la resta d'administracions competents en matèria d'aigües i obres hidràuliques, amb les comunitats d'usuaris/usuàries i de regants i altres corporacions que utilitzen l'aigua, i amb els/les particulars. Tanmateix, dur a terme les actuacions necessàries per a l'elaboració de la proposta de planificació i ordenació del medi hídric; l'administració, el seguiment i el control de les masses d'aigua i del medi i de la seva utilització.



Doc. original signat per:  
BARBARA SUNYE JORDI  
03/05/2024,  
Samuel Reyes López  
09/05/2024

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web [csv.gencat.cat](http://csv.gencat.cat) fins al 09/05/2027

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ

001KXKZV33V1UYGPAY748RLPUYHZFRVO

Data creació còpia:  
09/05/2024 12:22:52

Pàgina 2 de 9



- VIII. Que l'ACA i la CUADLL desenvolupen les seves atribucions en un àmbit comú, i són titulars de drets i interessos coincidents, amb l'objectiu principal que la massa d'aigua subterrània de la Vall Baixa i Delta del Llobregat pugui assolir el bon estat a l'horitzó de més enllà del 2027, d'acord amb l'Annex VIII del Pla de Gestió del Districte de Conca Fluvial de Catalunya (2022-2027).
- IX. Que, amb aquest objectiu, s'ha dut a terme la redacció del Protocol de recàrrega de les basses de Sant Vicenç dels Horts amb l'ACA, la CUADLL i l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) en relació amb l'operativitat de les infraestructures vinculades al sistema de recàrrega de Sant Vicenç dels Horts i el subministrament d'aigua regenerada provinent de l'ERA del Prat o del riu Llobregat.
- X. D'acord amb el que disposa l'article 3 del Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la legislació en matèria d'aigües de Catalunya, l'actuació de la Generalitat de Catalunya en matèria d'aigües i obres hidràuliques, estarà subjecta als principis d'eficiència en la gestió dels recursos hídrics, coordinació, col·laboració i eficàcia. Per tant, aquest principis han de regir les relacions recíproques entre l'Agència Catalana de l'Aigua, com a empresa pública que exerceix les competències de la Generalitat en matèria d'aigües i obres hidràuliques, i la CUADLL en la seva condició de corporació de dret públic adscrita a l'Agència d'acord amb els seus Estatuts.

En virtut d'allò que s'ha exposat, i a l'empara dels títols competencials descrits, les parts volen deixar constància dels acords presos formalitzant el present Conveni que es regirà per les següents

## CLÀUSULES

### Primera. Objecte

L'objecte del present conveni és l'establiment del marc general de col·laboració entre les parts per coordinar els treballs d'explotació i manteniment de les basses de recàrrega de Sant Vicenç dels Horts, en compliment de la mesura B1.014 *Manteniment i explotació de les basses de recàrrega de Sant Vicenç dels Horts (Baix Llobregat)*, així com el seu finançament.

### Segona. Treballs a realitzar

La CUADLL serà l'encarregada de realitzar les tasques de recàrrega, explotació i manteniment de les basses de Sant Vicenç dels Horts. La recàrrega es farà amb aigua procedent del riu Llobregat o bé amb aigua regenerada procedent de l'ERA del



Doc. original signat per:  
BARBARA SUNYE JORDI  
03/05/2024,  
Samuel Reyes López  
09/05/2024

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web [csv.gencat.cat](http://csv.gencat.cat) fins al 09/05/2027

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



001KXKZV33V1UYGPAY748RLPUYHZFRVO

Data creació còpia:  
09/05/2024 12:22:52

Pàgina 3 de 9



Prat tal com disposa la concessió (A-0011773) atorgada a l'AMB en funció de la disponibilitat de recurs d'origen i de l'estat qualitatiu de la massa.

Quan l'origen de l'aigua de recàrrega sigui aigua regenerada, es farà d'acord amb el protocol redactat entre l'Agència Catalana de l'Aigua, CUADLL i AMB al setembre de 2023 i d'acord amb les condicions establertes a l'informe sanitari emès pel Departament de Salut, el 27 de març de 2024.

### Tercera. Obligacions de la CUADLL

1. Independentment de l'origen de l'aigua, la CUADLL portarà a terme els següents treballs de seguiment i control de l'explotació de les basses de Sant Vicenç dels Horts:
  - Seguiment i control de nivells piezomètrics. A la bassa es durà a terme el seguiment i control de cabal i de l'alçada de la làmina d'aigua de la bassa d'infiltració.
  - Seguiment diari de les dades de qualitat del riu Llobregat al seu pas per l'ETAP de Sant Joan Despí.
  - Mesura de nivells i mostreig de la xarxa de control amb la finalitat d'avaluar l'impacte de la recàrrega.
  - Informes periòdics de seguiment i control.
2. En el cas que el subministrament d'aigua sigui del riu Llobregat, la CUADLL durà a terme les següents tasques addicionals:
  - Seguiment i control diari de la terbolesa i del cabal d'entrada al sistema de recàrrega de Sant Vicenç dels Horts i report periòdic de les mateixes a l'ACA.
  - Obrir i tancar comportes del sistema de recàrrega de les basses a la zona de captació situada a l'assut de Molins de Rei i a la bassa de decantació de Sant Vicenç dels Horts.
3. En el cas de que la recàrrega es faci amb aigua regenerada, la CUADLL donarà compliment a allò determinat pel Departament de Salut que es resumeix en:
  - a) Aplicar el pla de seguiment i vigilància proposat, i mantenir informat dels resultats a l'ACA i a la Secretaria de Salut Pública del Departament de Salut.
  - b) Que en funció dels resultats del seguiment, es valori si cal incloure al pla de seguiment altres captacions en funcionament per a aigua de boca o d'ús en indústria alimentària.
  - c) Que s'aturi la recàrrega en les següents situacions:
    - o Si qualsevol dels pous d'abastament o d'ús alimentari incompleixi algun paràmetre d'aptitud d'acord al RD 3/2023 i l'esmentat incompliment pugui estar relacionat amb aquesta recàrrega.



Doc. original signat per:  
BARBARA SUNYE JORDI  
03/05/2024,  
Samuel Reyes López  
09/05/2024

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web [csv.gencat.cat](http://csv.gencat.cat) fins al 09/05/2027

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



001KXKZV33V1UYGPAY748RLPUYHZFRVO

Data creació còpia:  
09/05/2024 12:22:52

Pàgina 4 de 9



- Si qualsevol dels pous d'abastament o d'ús alimentari supera el valor paramètric dels paràmetres de seguiment proposats, si l'esmentada superació pot estar relacionada amb la recàrrega.
  - Si hi ha disminució de la qualitat d'aigua d'aportació a les bases i aquest empitjorament pugui comprometre la qualitat de les captacions d'aigua de consum humà o alimentari.
  - Si per raons relacionades amb la salut pública es determinés la necessitat d'aturar-ho.
- d) Incloure a l'ACA i a la Secretaria de Salut Pública del Departament de Salut en la presa de decisions sobre qualsevol modificació que es pretengui fer al pla de seguiment presentat.
4. La CUADLL executarà els treballs amb la periodicitat següent:
- a. Obrir i tancar comportes del sistema de recàrrega de Sant Vicenç dels Horts: es durà a terme a l'inici de la recàrrega i amb periodicitat setmanal i d'acord amb la disponibilitat d'aigua. Es procedirà a la seva obertura al principi de setmana i el seu tancament a final de la setmana. El cap de setmana no hi haurà recàrrega.
  - b. Seguiment i control en continu (diari) mitjançant sensors: control de cabal amb un cabalímetre, instal·lat a la zona d'interconnexió, entre les dues basses de recàrrega de Sant Vicenç dels Horts. En el cas de recàrrega amb aigua de riu Llobregat es durà a terme el control de la terbolesa amb turbidímetre.
  - c. Seguiment i control setmanal de l'alçada de la làmina d'aigua de la bassa d'infiltració.
  - d. Seguiment i control mensual dels piezòmetres de les basses de recàrrega i mostreig d'ells per tal d'avaluar-ne l'impacte.
  - e. Mensualment, la CUADLL realitzarà un informe amb les dades obtingudes *in situ*, incloent una valoració dels resultats i del funcionament de la recàrrega.
  - f. A la finalització del període de recàrrega la CUADLL realitzarà un informe amb tots els resultats obtinguts incloent una valoració de l'evolució de la recàrrega.

#### Quarta. Obligacions de l'Agència Catalana de l'Aigua

L'Agència Catalana de l'Aigua prestarà el suport tècnic necessari a la CUADLL i donarà les directrius oportunes per a l'execució de les tasques esmentades a la clàusula segona.



Doc. original signat per:  
BARBARA SUNYE JORDI  
03/05/2024,  
Samuel Reyes López  
09/05/2024

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web [csv.gencat.cat](http://csv.gencat.cat) fins al 09/05/2027

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



001KXKZV33V1UYGPAY748RLPUYHZFRVO

Data creació còpia:  
09/05/2024 12:22:52

Pàgina 5 de 9



### Cinquena. Finançament

El pressupost estimat de les actuacions a impulsar en el marc del conveni és d'un màxim de 242.053,35 € (IVA exclòs).

La CUADLL es compromet a fer-se càrrec de la despesa de les actuacions fins un màxim del 30% del cost, el que suposa una aportació màxima de 72.616,00 €, IVA exclòs.

L'ACA es compromet a fer efectiva una aportació màxima del 70% del cost de les actuacions objecte d'aquest conveni, fins un màxim de 169.437,35€ (IVA exclòs), imputats al compte comptable de l'àmbit de Gestió Territorial dels pressupostos de l'Agència Catalana de l'Aigua d'acord amb les següents anualitats:

| Taula imports/any | 2024        | 2025        | 2026        | 2027        | 2028        | TOTAL        |
|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| ACA 70%           | 31.769,50 € | 42.359,34 € | 42.359,34 € | 42.359,34 € | 10.589,83 € | 169.437,35 € |
| CUADLL 30%        | 13.615,50 € | 18.154,00 € | 18.154,00 € | 18.154,00 € | 4.538,50 €  | 72.616,00 €  |
| TOTAL anual       | 45.385,00 € | 60.513,34 € | 60.513,34 € | 60.513,34 € | 15.128,33 € | 242.053,35 € |

2024: inici de recàrrega al segon trimestre, abril 2024.

2028: inclou el primer trimestre del 2028

Aquestes anualitats podran ser modificades pels motius que raonadament es justifiqui, dins el termini de vigència del conveni i sempre que es certifiqui la disponibilitat pressupostària de l'Agència Catalana de l'Aigua i amb el límit màxim de la despesa autoritzada pel Consell d'Administració de l'Agència Catalana de l'Aigua.

Per tal de realitzar el pagament per part de l'Agència Catalana de l'Aigua, la CUADLL haurà d'aportar un certificat emès pel secretari de la Comunitat on consti el total del nombre d'hores realitzades pel personal tècnic de la CUADLL dedicat a les tasques especificades en el conveni i el seu preu unitari, així com els justificants de les despeses derivades de les actuacions objecte del conveni.

L'abonament per part de l'Agència Catalana de l'Aigua dels treballs realitzats per la CUADLL i acreditats pel seu secretari es farà mitjançant certificacions trimestrals.

Així mateix, l'incompliment de les obligacions derivades del present conveni per part de la CUADLL alliberarà a l'Agència Catalana de l'Aigua del compliment de les obligacions econòmiques establertes.



Doc. original signat per:  
BARBARA SUNYE JORDI  
03/05/2024,  
Samuel Reyes López  
09/05/2024

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web [csv.gencat.cat](http://csv.gencat.cat) fins al 09/05/2027

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



001KXKZV33V1UYGPAY748RLPUYHZFRVO

Data creació còpia:  
09/05/2024 12:22:52

Pàgina 6 de 9



### Sisena. Control i seguiment del conveni

Es constituirà una comissió de seguiment, integrada per un representant de cadascuna de les parts intervinents, designats per les parts signants, i per un president designat per l'Agència Catalana de l'Aigua, que seran comunicats a l'altra part dins el termini d'un mes des de la signatura del present conveni.

Aquesta Comissió serà l'encarregada d'interpretar el conveni i fer el seguiment coordinat de les actuacions, i en concret tindrà les funcions següents:

- Seguiment de les tasques encomanades.
- Resolució de problemes d'interpretació i compliment que puguin plantejar-se del pactat en el present conveni.
- Determinar la forma de finalitzar les actuacions en curs en cas d'extinció anticipada del conveni.
- Resoldre les discrepàncies que sorgeixin entre les parts.

La comissió es reunirà amb una periodicitat trimestral, però també es podrà reunir en qualsevol moment, a petició d'una de les parts.

### Setena. Extinció i causes de resolució del conveni

D'acord amb allò previst a l'article 51, de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic, serà causa de resolució del conveni:

- El compliment del seu objecte en el termini de vigència
- El transcurs del seu termini de vigència o la seva pròrroga.
- Mutu acord de les parts, prèvia avaluació de la Comissió de Seguiment.
- L'incompliment de les obligacions i compromisos assumits per part d'alguna de les parts.
- Per decisió judicial declaratòria de la nul·litat del conveni

Altres causes de resolució del conveni:

- La impossibilitat sobrevinguda d'aconseguir l'objecte o la finalitat prevista en aquest Conveni.
- L'incompliment injustificat de les anualitats.
- L'entrada en vigor de disposicions legals o reglamentàries que determinin la seva extinció.
- L'incompliment de qualsevol de les clàusules establertes en el present conveni.



Doc. original signat per:  
BARBARA SUNYE JORDI  
03/05/2024,  
Samuel Reyes López  
09/05/2024

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web [csv.gencat.cat](http://csv.gencat.cat) fins al 09/05/2027

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



001KXKZV33V1UYGPAY748RLPUYHZFRVO

Data creació còpia:  
09/05/2024 12:22:52

Pàgina 7 de 9



- La denúncia d'alguna de les parts amb un preavís, per escrit, de dos mesos, comunicada de forma fefaent a l'altra part.

#### **Vuitena. Entrada en vigor i vigència**

El present conveni entrarà en vigor des de la seva signatura i tindrà una durada de QUATRE anys.

En tot cas, de conformitat amb l'article 49.h) de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic, la durada d'aquest conveni no pot ser superior a quatre anys, per bé que, en qualsevol moment abans de la seva finalització, si fos necessari, les parts podran acordar la seva pròrroga.

#### **Novena. Naturalesa i règim jurídic**

El present conveni té naturalesa administrativa i el règim jurídic aplicable és el contingut a la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i a la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.

Les controvèrsies que sorgeixin de la seva interpretació i execució, seran resoltes, un cop esgotada la via de la Comissió de Seguiment prevista, per l'ordre jurisdiccional contenciós administratiu, amb expressa submissió de les parts a la jurisdicció contenciosa administrativa.

Aquest conveni no suposarà la renúncia ni alteració de les competències de les parts intervinents, que assumeixen únicament les responsabilitats inherents als compromisos que contrauen en virtut del mateix.

#### **Desena. Tractament de les dades personals**

Les parts signatàries, en relació amb les dades personals a les quals tingui accés amb ocasió del conveni, s'obliguen al compliment de tot allò que estableix la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, a la normativa de desenvolupament i al que estableix el Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE.

#### **Onzena. Publicitat i transparència**

D'acord amb els articles 110 i 112 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, els articles 49 i següents de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic, i la resta



Doc. original signat per:  
BARBARA SUNYE JORDI  
03/05/2024,  
Samuel Reyes López  
09/05/2024

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web [csv.gencat.cat](http://csv.gencat.cat) fins al 09/05/2027

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



001KXKZV33V1UYGPAY748RLPUYHZFRVO

Data creació còpia:  
09/05/2024 12:22:52

Pàgina 8 de 9



de normativa aplicable, el present Conveni s'ha de publicar al DOGC i al web de Registre de convenis de col·laboració i cooperació de la Generalitat, accessible des del Portal de la Transparència.

I, en prova de la seva total conformitat, les parts signen electrònicament el present conveni.



Doc. original signat per:  
BARBARA SUNYE JORDI  
03/05/2024,  
Samuel Reyes López  
09/05/2024

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web [csv.gencat.cat](http://csv.gencat.cat) fins al 09/05/2027

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



001KXKZV33V1UYGPAY748RLPUYHZFRVO

Data creació còpia:  
09/05/2024 12:22:52

Pàgina 9 de 9